DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ HARGHITA
530180 Miercurea Ciuc, str. Mikó nr. 1
tel.: 0266-310423, 0266-324483, fax: 0266-371142
e-mail: microbio@aspharghita.ro, dspj.harghita@aspharghita.ro
www.dspharghita.ro

LABORATORUL DE DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC

acreditat pentru ÎNCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1184

BULETIN DE ANALIZĂ MICROBIOLOGICĂ A PROBEI DE APĂ

NR. 31 data 06.01.2022

Nr.înregistrare: 31 /a data recepţiei 04.01.2022 ora 13:30

INFORMAŢII FURNIZATE DE CLIENT:

Date de provenienţă probă

Beneficiar/Solicitant: COMUNA MERESTI, Meresti, Str. Principala, Nr. 144

Locul prelevării: Meresti, STATIA DE TRATARE, prelevat de către Demeter Istvan, repr. DSP

Data de: 04.01.2022 ora 09:20

Felul (tipul) probei: **Apă potabilă (de consum)**

Sursa: Instalatie centrală reţea clorinată

Scopul determinării Monitorizare audit (contra cost)

Volum probă: 250 ml; ; Durata de transport: 120 min.; Recipient furnizat de DSP

INFORMAŢII FURNIZATE DE LABORATOR: Temperatura probei la recepţie: 4 gr.C
Starea probei la recepţie: corespunzatoare
Periada analitică: 04.01.2022 - 06.01.2022

Caracteristici	Valoare admisă Legii 458/2002	Valoare determinată	U.M.	Metoda de determinare
1. Escherichia coli	0	0	ufc/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015, SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017, PS-LDM-06
2. Enterococi	0	0	ufc/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002,PS-LDM-0

OBSERVATII: Ufc = unităti formatoare de colonii.

Avertisment:

Rezultatele sunt valabile numai pentru proba analizată. Reproducerea parţială a buletinului de analiză este interzisă.
Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea pentru prelevare, transport şi informaţii furnizate (de care laboratorul nu este responsabil).
Prezentul buletin de analiză a fost elaborat în 2 exemplare, unul predat beneficiarului, unul păstrat de laborator.

Autorizat:	Verificat:	Executat:
Dr.Krausz Tibor	Mészáros Ildikó, biolog dr.	Fecső Zoltán, asistent principal
KRAUSZ LUDOVIC-TIBOR medic primar laborator clinic Cod: 860244	MÉSZÁROS ILDIKÓ Biolog dr. specialist microbiologie sanitară cod: 660033	

Scanned with CamScanner

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ HARGHITA
530180 Miercurea Ciuc, str. Mikó nr. 1
tel.: 0266-310423, 0266-324483, fax: 0266-371142
e-mail: dspj.harghita@aspharghita.ro, www.aspharghita.ro

COMPARTIMENT
EVALUAREA FACTORILOR DE RISC DIN MEDIUL DE VIAȚĂ ȘI DE MUNCĂ

NOTĂ DE INTERPRETARE

BULETIN DE ANALIZĂ MICROBIOLOGICĂ nr. 31 din 2021

Proba analizată CORESPUNDE **Legii 458/2002**

din punctul de vedere al parametrilor analizaţi.

Măsuri:

Dr. Vass Előd
medic primar de igienă

2022-01-07

Scanned with CamScanner