DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ HARGHITA
530180 Miercurea Ciuc, str. Mikó nr. 1
tel.: 0266-310423, 0266-324483, fax: 0266-371142
e-mail: labapa@aspharghita.ro, dspj.harghita@aspharghita.ro
www.dspharghita.ro

acreditat pentru ÎNCERCARE
RE-AR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1184

LABORATORUL DE CHIMIE SANITARA / TOXICOLOGIE

BULETIN DE ANALIZE CHIMICE A PROBEI DE APĂ

NR. 113 data 18.01.2022

Nr.înregistrare: 191 /a data recepţiei 18.01.2022 ora 13:50

INFORMAŢII FURNIZATE DE CLIENT:

Date de provenienţă probă:

Beneficiar/Solicitant: COMUNA MERESTI, Meresti, Str. Principala, Nr. 144

Locul prelevarii: Meresti, STATIA DE TRATARE, prelevat de către Domokos Tamas

la data de: 18.01.2022 ora 08:15

Felul (tipul) probei: **Apă potabilă (de consum)**

Sursa: Instalatie centrală reţea clorinată Scopul determinării Monitorizare audit (contra cost)

Volum probă: 500 ml; Temperatura probei la receptie: 8 gr.C; Durata de transport: 240 min; Recipient furnizat de DSP

INFORMAŢII FURNIZATE DE LABORATOR Starea probei la recepţie: corespunzatoare

Data execuţiei analizei: 18.01.2022

Nr. crt	Determinări efectuate / indicator	UM	Valori determinate	Valori admise Legii 458/2002 actualizat	Metoda de analiză
1	Clor rezidual liber	mg/l	**0,173**	≥ 0,1 - ≤ 0,5	Metoda Merck Spectroquant - 100598
2	Clor rezidual total *	mg/l	**0,240**	-	Metoda Merck - 00602

OBSERVAŢII:

Abatere:La determinarea parametrului clor rezidual liber s-a depasit timpul maxim de pastrare a probei prevazut de SR EN ISO 5667-3 in vigoare,privind Prelevarea Conservarea si manipularea probelor de apa.

< = sub limita de cuantificare.

Avertisment:

Rezultatele sunt valabile numai pentru proba analizată. Reproducerea parţială a buletinului de analiză este interzisă.

Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea pentru prelevare, transport şi informaţiile furnizate (de care laboratorul nu este responsabil).

Prezentul buletin de analiză a fost elaborat în 2 exemplare, unul predat beneficiarului, unul păstrat de laborator.

Analizele marcate cu * nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare vă rugăm să solicitaţi certificatul de acreditare la labapa@aspharghita.ro.

Verificat-autorizat Coordonator laborator

Ing. András Attila
chimist principal
cod: 660029

Executat: Stanczki Zoltán, chimist

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
JUDEŢUL HARGHITA
LABORATOR DE CHIMIE
SANITARĂ ŞI TOXICOLOGIE
MIERCUREA-CIUC

Scanned with CamScanner

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ HARGHITA
530180 Miercurea Ciuc, str. Mikó nr. 1
tel.: 0266-310423, 0266-324483, fax: 0266-371142
e-mail: dspj.harghita@aspharghita.ro, www.aspharghita.ro

COMPARTIMENT
EVALUAREA FACTORILOR DE RISC DIN MEDIUL DE VIAȚĂ ȘI DE MUNCĂ

NOTĂ DE INTERPRETARE

BULETIN DE ANALIZĂ CHIMICĂ nr. 113 din 2021

Proba analizată CORESPUNDE **Legii 458/2002**
din punctul de vedere al parametrilor analizaţi.

Măsuri:

Dr. Vass Előd
medic primar de igienă

2022-01-21

Scanned with CamScanner